

OBEC PITELOVÁ

966 11

Stavebný úrad

Číslo spisu: 180/2013
Vybavuje: Tóthová

Pitelová
24.04.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Pitelová, ktorá je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, príslušným stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovala návrh zo dňa 17.12.2012 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“ v katastrálnom území Pitelová na pozemkoch parc. č. CKN 1104 (EKN 517/3); CKN 1098/2 (EKN 515/6); CKN 1099 a v katastrálnom území Trnavá Hora na pozemkoch parc. č. CKN 99/1 (EKN 584); CKN 95/1 (EKN 585); CKN 95/3 (EKN 587); CKN 100/2 (EKN 592/2); CKN 100/1 navrhovateľa – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, ktorými sú Obec Bzenica, Obec Pitelová, SR-Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica; LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Žarnovica; Miroslav Nárožný, Trnavá Hora č. 85; Emanuel Nárožný, Ul. A. Stefanku 2/149, Žiar nad Hronom a ostatní účastníci verejnou vyhláškou. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“ v katastrálnom území **Pitelová** na pozemkoch parc. č. CKN 1104 (EKN 517/3); CKN 1098/2 (EKN 515/6); CKN 1099 a v katastrálnom území **Trnavá Hora** na pozemkoch parc. č. CKN 99/1 (EKN 584); CKN 95/1 (EKN 585); CKN 95/3 (EKN 587); CKN 100/2 (EKN 592/2); CKN 100/1 – **líniová stavba** tak, ako je to zakreslené v situácii, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

I. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 1104 (EKN 517/3); CKN 1098/2 (EKN 515/6); CKN 1099 v katastrálnom území Pitelová a na pozemkoch parc. č. CKN 99/1 (EKN 584); CKN 95/1 (EKN 585); CKN 95/3 (EKN 587); CKN 100/2 (EKN 592/2); CKN 100/1 v katastrálnom území Trnavá Hora, tak ako je zakreslené v situácii.
Projekt rieši vybudovanie rozvodného potrubia z HDPE DN 90 v dĺžke 529,5 m a 22 ks vodovodných prípojek v celkovej dĺžke 73 m. Navrhované privodné potrubie začína napojením na existujúce liatinové potrubie v obci Trnavá Hora v chodníku pred rodinným domom č. 84, prekríži je miestnu asfaltovú komunikáciu (CKN 100/1) a pokračuje smerom k Ihračskému potoku cez parcely CKN 100/2, CKN 95/3, CKN 95/1, CKN 99 v katastrálnom území Trnavá Hora. Potok bude prekrížovaný samonosnou oceľovou chráničkou Ø 219x6 mm dĺžkou 12 m ponad potok. Chránička bude osadená na dvoch betónových blokoch 0,4x0,4x0,75 m, s oceľovými podperami. Po prekrížení potoka potrubie pokračuje v katastri obce Pitelová. Križi je miestnu komunikáciu a v lomovom bode V2 sa rozvetvuje na hlavnú vetvu a vetvu A. Navrhované potrubie pokračuje krajom cesty popred rodinné domy ku koncu zástavby. Hlavná vetva končí v km 0,301 (301m) pred RD č. 157 a vetva A v km 0,2285 (228,5) pre RD č. 175 pri štátnej ceste. Na hlavnej vetve

budú 4 ks podzemných požiarňých hydrantov a na vetve A 3 ks požiarňých hydrantov. Počet prípojk k RD bude 22 ks – HDPE potrubie \varnothing 32x2,0m; PE 100, PN 10 v dĺžke 73 m. Prípojky budú vedené len po hranicu pozemkov RD.

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Emanuel Nárožný, A. Štefanku 2/149, Žiar nad Hronom

- Úhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú záberom pozemkov počas realizácie stavby
- Oznámiť začatie prác min. 15 dní pred začatím realizácie stavby
- Po realizácii stavby dať pozemok do pôvodného stavu
- Koryto mlynského náhonu upraviť, aby ním mohla tiecť voda na mlyn
- Vodovodné potrubie zabezpečiť tak, aby sa po pozemku mohlo prechádzať nákladným autom, aby nebol obmedzený prístup na pozemok

Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica:

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení v znení neskorších predpisov
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby stavebníka
- Nevyužitelné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.
- Stavbu je možné realizovať len na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona, ktoré bude vydané na základe žiadosti stavebníka
- V prípade, že pri realizácii prác bude potrebné odstraňovať porast na pobrežných pozemkoch lhračského potoka je potrebné pred realizáciou prác požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona
- Pri realizácii prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo ku zhoršeniu kvality vody v toku a k ukladaniu materiálov do prietochného profilu alebo na brehy toku
- Dbieť o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb
- Zabezpečiť, aby pri realizačných prácach nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd chemickými látkami, resp. ropnými produktmi
- Umožniť správcovi vodného toku výkon je oprávnenia

Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom:

- Pri realizácii bude stavebník postupovať podľa zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Žarnovica:

- Rešpektovať všetky práva a povinnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny)
- Dodržiavať všetky práva a povinnosti v zmysle (vodného zákona) č. 364/2004 Z.z.
- Pred začatím a po ukončení stavebných prác pozvať povereného pracovníka OZ Žarnovica, aby posúdil dodržanie stanovených podmienok

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. závod 16 Žiar nad Hronom:

- Projekt pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie

Obec Trnava Hora:

- Pozemky budú po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

- Dodržať ochranné pásma (§ 79) a bezpečnostné pásma (§ 80) jestvujúcich PZ a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ podľa Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
- Realizácia musí byť vykonaná v súlade Zákona NR SR č. 251/2012 Z. z., súvisiacimi normami a technickými pravidlami: STN 38 64 05, TPP 906 01, TPP 916 01

- Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050
- Z dôvodu preukázania, údržby a opráv počas realizácie navrhovanej stavby musia byť PZ prístupné
- Vstup na predmetný pozemok bude pracovníkom SPP-distribúcia, a.s. Bratislava umožnený v zmysle Zákona 251/2012 Z.z.
- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie PZ pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
- O vytyčenie PZ pre drobné stavby, ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m
- O vytyčenie PZ v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese: SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, p. Pfefferová Ivana č. tel. 048/626 57 42 pracovisko: Banská Bystrica, Ul. Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica; e-mailová adresa: ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk
- V zmysle ustanovení Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, vykonávať činnosti v OP a BP jestvujúcich PZ – môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a pod dohľadom povereného pracovníka SPP-distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky ZV,LC technik oddelenie prevádzky ZV,LC – p. Slivka Ľubomír č. tel. 048/626 5147
- Termín, rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásme PZ je nevyhnutné prerokovať 7 dní pred STL plynovody a prípojky pred začatím prác s prevádzkovateľom siete SPP-distribúcia a.s., p. Slivka Ľubomír – technik oddelenia prevádzky ZV,LC, ul. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen, ktorý určí podmienky a vydá písomný súhlas vrátane zabezpečenia priameho dozoru
- Ďalej tak:
 - aby pri realizácii navrhovanej stavby nevznikla možnosť poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenie ich bezpečnej prevádzky, ao aj vzájomnému ovplyvňovaniu a prípadnému poškodeniu
 - aby zemné práce od osi PZ do vzdialenosti 2,0 m obojstranné boli vykonávané výhradne ručne a pri obnažení PZ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom, bola zabezpečená prítomnosť povereného pracovníka SPP-distribúcia, a.s., technik oddelenia prevádzky ZV,LC – p. Slivka Ľubomír č. tel. 048/626 5147 za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia PZ a zdokumentovania zistených skutočností do stavebného denníka
- Nakoľko v záujmovom území na parc. č. CKN 1098/2, CKN 1104 sa PZ nachádzajú – STL plynovod a prípojky a navrhovaná stavba „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – vodovod“ zasahuje do ochranných (§79) a bezpečnostných (§80) pásiem týchto plynárenských zariadení určených Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov – prevádzkovateľ distribučných sietí v správe SPP – distribúcia a.s. pre činnosti vykonávané v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme PZ stanovuje podmienky:
 - previesť tak, aby pri realizácii navrhovaného objektu stavby bolo zabezpečené ochranné pásmo PZ (SL plynovod a prípojky) – min. 1 m obojstranne, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi PZ podľa ustanovení § 79 Zákona č. 251/2012 Z.z. v nadväznosti na príslušné STN 38 6415, TPP 702 02, ako aj v mieste križovania s jestvujúcim PZ požadujeme dodržať minimálne vzájomné odstupové vzdialenosti, tak ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01
 - Previesť tak, aby bolo dodržané najmenšie dovolené krytie 0,80 m v súlade s STN 38 6415, TPP 702 01 a v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy PZ osadiť do úrovne novej nivelety.
- K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné písomné stanovisko zástupcu SPP – Distribúcia a.s. k vykonaným prácam
- Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané
- Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina:

- V predmetnej lokalite a jej blízkom okolí sa podzemné vedenia v majetku SSE-D nachádzajú – nadzemné vedenia NN, ako aj podperné body tohto nadzemného vedenia NN. Toto vedenie

- v niektorých častiach môže kolidovať s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej bezprostrednej blízkosti preto je potrebné toto vedenie rešpektovať pri prácach
- Od uvedených energetických zariadení bude dodržané ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., § 43 (NN nadzemné vedenia – 1m od zvislej roviny krajného vodiča na obe strany) a dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podporných bodov (tie by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od plánovanej stavby), celistvosť uzemňovacej sústavy
 - Možná prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb
 - V prípade manipulácií mechanizmami v blízkosti energetických zariadení je potrebné dodržať bezpečné vzdialenosti od jednotlivých vedení v zmysle platných STN. Všetky práce v ochranných pásmach príslušných energetických zariadení, prípadne v ich tesnej blízkosti (práce v blízkosti menej než 3m od VN vodičov) je potrebné bezpodmienečne predjednať u správcu energetických zariadení, t.j. na SSE-OKU Žiar nad Hronom, ved. p. Horváth (041/5196505).
 - V prípade výkopov v blízkosti stožiarov, resp. obnaženia elektroenergetického zariadenia v majetku SSE-D, pred opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby, na kontrolu zariadenia, jeho stav uvedú zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina
 - Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, platnej legislatívy a noriem STN

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Žiar nad Hronom:

- Ak bude budúcim prevádzkovateľom predmetnej stavby spoločnosť StVPS a.s., zástupcovia spoločnosti StVPS a.s. (Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom) budú aktívnymi účastníkmi prípravy aj realizácie stavby (t.j. budú prizvaní na kontrolné dni, k uloženiu a zásypu potrubia, tlakovým skúškam a pod.) až po jej kolaudáciu.

3. Ostatné podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov týkajúce sa realizácie stavby budú zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

II. Námietky účastníkov konania neboli podané.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie:

Dňa 20.12.2012 podala spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 056 006 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Nápojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“ v katastrálnom území Pitelová na pozemkoch parc. č. CKN 1104 (EKN 517/3); CKN 1098/2 (EKN 515/6); CKN 1099 a v katastrálnom území Trnavá Hora na pozemkoch parc. č. CKN 99/1 (EKN 584); CKN 95/1 (EKN 585); CKN 95/3 (EKN 587); CKN 100/2 (EKN 592/2); CKN 100/1 – líniová stavba.

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici listom číslo KSUBB 2012-1109-2 OŠSS-SI zo dňa 30.11.2005 určil v zmysle § 119 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako stavebný úrad Obec Pitelová zastúpenú starostom obce, oprávnenú konať a vydať rozhodnutie o umiestnení stavby „Nápojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“, ktorá bude prechádzať katastrálnymi územiami Pitelová a Trnavá Hora.

Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie

Začatie územného konania bolo oznámené známym účastníkom konania, dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámením číslo spisu 180/2013 zo dňa 06.03.2013. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo v Obci Pitelová vyvesené dňa 13.03.2013 zvesené dňa 28.03.2013, zverejnené na webovej stránke obce.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo v Obci Trnavá Hora vyvesené dňa 13.03.2013 a zvesené dňa 08.04.2013, zverejnené na webovej stránke obce a vyhlásené v obecnom rozhlase. Počas zverejnenie oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky. Dňa 09.04.2013 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom; Obvodný úrad Žiar nad Hronom, odbor COaKR; Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Žiar nad Hronom; SPP – distribúcia, a.s., Zvolen; SSE – Distribúcia, a.s. Žilina; SVP š.p. OZ Banská Bystrica; Lesy SR, š.p. OZ Žarnovica; Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, Žiar nad Hronom; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. závod 16 Žiar nad Hronom; Orange Slovensko a.s., Michlovský s.r.o. Banská Bystrica; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava; upc broadband Slovakia, s.r.o. Bratislava; Krajská riaditeľstvo PZ, odbor telekomunikácií a informatiky Banská Bystrica; Telefónica Slovakia, s.r.o. Bratislava. Podmienky uvedené v týchto vyjadreniach sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani pripomienky ani stanoviská dotknutých orgánov nie sú negatívne, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100,- €.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – Obec Pitelová.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.




Ján Kubík
starostka obce


Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie súčasťou ktorej je overená situácia.

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe tohto je príslušný obecny úrad povinný toto rozhodnutie po jeho doručení:

- vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní
- vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom, prípadne v miestnej tlači a na internete
- písomne oznámiť stavebnému úradu termín jeho vyvesenia na úradnej tabuli, oznámenie jeho zverejnenia v obecnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete, zvesenie z úradnej tabule, ako i doručiť na stavebný úrad prípadné námietky jednotlivých účastníkov konania.

Vyvesené: 03.05.2013

Zvesené:


.....
podpis a pečiatka



Rozhodnutie sa doručí:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Obec Pitelová, starosta obce
3. Obec Trnavá Hora, starosta obce
4. SR – Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
5. LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepny závod Žarnovica, Železničná 5, 966 81 Žarnovica
6. Miroslav Nárožný, 966 11 Trnavá Hora č. 85
7. Emanuel Nárožný, Ul. A. Štefanku 2/149, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
10. MO SR Bratislava, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom
14. Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom
15. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, Žiar nad Hronom
16. Obvodný úrad Žiar nad Hronom, odbor CO a KR
17. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. technické oddelenie, závod 16 Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska
18. Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telekom. a informatiky, Banská Bystrica
19. upc broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 5
20. Telefónica Slovakia, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
21. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
22. SPP - distribúcia a.s., Ul. Vápenická 16, 971 01 Prievidza
23. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, Banská Bystrica
24. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Ul. SNP, 965 01 Žiar nad Hronom
25. Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Po právoplatnosti:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Správa katastra Žiar nad Hronom